

Специјална болница за рехабилитацију "Рибарска Бања"

37205 Рибарска Бања

e-mail: ribarskabanja@yahoo.com

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

ПИТАЊЕ 1.

1. У позицији 2 (зидарски радови) није јасно којим се блоковима зидају унутрашњи зидови $d=25\text{cm}$ и $d=20\text{cm}$ (клима блоковима или гитер блоковима)?
Уколико се део зидова зида клима блоковима, а део гитер блоковима навести количине за сваку врсту блока посебно.

ОДГОВОР 1.

Пошто се сви унутрашњи зидови дебљине $d=25\text{cm}$ и $d=20\text{cm}$ налазе у истим статичким и енергетским (температура, акустика) условима пројектом је предвиђено да се ти зидови могу зидати и клима и гитер блоковима, а понуђач сам врши калкулативни одабир на основу цене, количине и утрошка блокова и малтера, као и утрошка радног времена, цене рада и квалификационе структуре радника ангажованих на зидању клима или гитер блоковима.

ПИТАЊЕ 2.

2. Да ли се зидање преградних зидова позиција 3 (зидарски радови) може радити од преградних гитер блокова $d=12\text{cm}$?

ОДГОВОР 2.

Не, пошто је пројектом предвиђено да се, из конструктивно- технолошких разлога, преградни зидови дебљине $d=12\text{cm}$ зидају клима блоковима.

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ СУ САСТАВНИ ДЕО КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ.

Рибарска Бања, 05. 02. 2016. године

Комисија за јавну набавку