

37205 Рибарска Бања

e-mail: ribarskabanja@yahoo.com

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

Питање 1:

У предмјеру за водовод и канализацију пос 5. Унета је количина само за ставку 1, а за остале ставке стоји количина нула.

5. Набавка, транспорт и уградња водомера:

f 80 ком 1

f 50/20-комбиновани ком 0

f 80/20-комбиновани ком 0

Да ли то значи да нудимо цену само тамо где постоји количина или да ставимо цену и где је количина нула.

Одговор 1:

За позицију 5. предмера радова водовода и канализације, који су предмет ове јавне набавке, јединичну цену уписати само за ставку за коју је уписана конкретна количина која није 0 (нула). Уписивање јединичне цене за ставке у којима је уписана количина 0 (нула) је свакако без утицаја, јер је крајњи резултат за те ставке увек 0 (нула).

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ СУ САСТАВНИ ДЕО КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ.

Рибарска Бања, 24. 02. 2017. године

Комисија за јавну набавку